

WRZP.271.6.2017

Informacja na stronę internetową na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków  
Zamówienia

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie:

**Infrastruktura aktywnego wypoczynku: budowa skateparku przy ul. Bukowina w Orzeszu  
oraz rozbiórka budynku gospodarczego**

**ZMIANA SIWZ**

- I. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm) dokonuję zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1. W SIWZ w ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dopisuje się  
- pkt 1.2.3 Wycinka drzew. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia drzew przeznaczonych do wycinki. Drzewa w ilości 6 szt.: o obwodzie pnia na wys. 130 cm - 115 cm (4 szt.) 100 cm (1szt.) 135 cm (1 szt. ) gatunek brzoza.  
Z usuniętych drzew na potrzeby zamawiającego należy pozostawić pnie i konary wyciętych drzew pocięte na 40 cm kawałki, które należy przewieźć na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu ul. Wieniawskiego 4. Gałęzie i pozostałości po wycince wykonawca będzie zobowiązany zagospodarować we własnym zakresie. Koszt przedmiotowych prac należy wycenić wg kalkulacji własnej i uwzględnić w cenie ofertowej.  
- w pkt. 1.9. KODY CPV treść 77211400-6 Usługi wycinania drzew
  2. ROZDZIAŁ VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
wykreśla się treść: „Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 10.03.2017r. do godz. 9:00” w miejsce wykreślenie wprowadza się treść: „Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia **15.03.2017r.** do godz. 9:00”
  3. ROZDZIAŁ X MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
wykreśla się treść: „ 2.Termin składania ofert. Upływa dnia 10.03.2017r o godz. 9:00  
3.Termin otwarcia ofert. Dnia 10.03.2017r o godz. 9:45 w siedzibie zamawiającego – sala posiedzeń UM Orzesze (...)”, w miejsce wykreślenie wprowadza się treść: „ 2.Termin składania ofert. Upływa dnia **15.03.2017r** o godz. 9:00 3.Termin otwarcia ofert. Dnia 15.03.2017r o godz. 9:45 w siedzibie zamawiającego – sala posiedzeń UM Orzesze (...)”
  4. W SIWZ w ROZDZIAŁ III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA wykreśla się treść „Termin realizacji zamówienia: 02.05.2017r. - 31.07.2017” w miejsce wykreślenie wprowadza się treść:  
„1. Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie: do ... dni (max. do 70 dni) kalendarzowych od dnia następnego po dniu przekazania placu budowy  
2.Przekazanie placu budowy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu przez zamawiającego pozwolenia na wycinkę drzew”.
  5. W SIWZ w ROZDZIAŁ XII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW SPOSOBU OCENY OFERT wprowadza się:  
**Dodatkowe kryterium oceny ofert : Termin realizacji**

**Z uwagi na wprowadzoną zmianę rozdział otrzymuje nowe brzmienie w treści jak poniżej;**

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących

kryteriów oceny ofert.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Lp.	Nazwa kryterium	Znaczenie kryterium
1	Cena	60%
2	Termin realizacji	20%
3	Okres udzielanej gwarancji i rękojmi	20%

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

#### Ad.1. Cena

Sposób obliczania punktów dla kryterium w/w :

MP – Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia MP=60

Otrzyma ją wykonawca oferujący najniższą cenę.

Pozostali wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru

$$\text{Wartość punktowa WPC} = \frac{\text{Cena oferty najniższej brutto}}{\text{Cena badanej oferty brutto}} \times \text{MP}$$

#### Ad.2. Termin realizacji

Sposób obliczania punktów dla kryterium w/w :

MP – Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium, przyjmuje się MP=20.

Otrzyma ją wykonawca oferujący najkrótszy termin realizacji zamówienia.

$$\text{Wartość punktowa WPT} = \frac{\text{Najkrótszy zaproponowany termin}}{\text{Termin oferty badanej}} \times \text{MP}$$

#### Ad.3. Okres udzielanej gwarancji i rękojmi

Sposób obliczania punktów dla kryterium w/w :

MP – Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium, przyjmuje się MP=20. Sposób przyznania punktów w ramach kryterium „okres udzielanej gwarancji i rękojmi”

Minimalny okres gwarancji i rękojmi - 5 lat – 0 (zero punktów)

Okres gwarancji i rękojmi – 6 lat – 10 punktów

Okres gwarancji i rękojmi – 7 lat – 20 punktów

Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji i rękojmi poniżej 5 lat.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów będącą sumą punktów uzyskanych z powyższych kryteriów tj. WPC +WPT + WPG. Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt.

6. W druku oferty w zakresie zapisów pkt. 2 poprzez wykreślenie treści „Termin realizacji zamówienia : 02.05.2017r. - 31.07.2017r.”, w miejsce wykreślenia wprowadza się treść: „Termin realizacji zamówienia: do ... dni (max. do 70 dni ) kalendarzowych od dnia następnego po dniu przekazania placu budowy”. W załączeniu treść załącznika nr 1 Druk oferty do SIWZ z wprowadzonymi zmianami.
7. Załączniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie umowy w § 4 zamawiający dokonuje zmiany zapisów w zakresie terminu realizacji. Wykreśla się treść: „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie: od dnia 02.05.2017r. do 31.07.2017r.” W miejsce wykreślenia wprowadza się treść: „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania

- przedmiotu umowy w terminie: do ... dni kalendarzowych od dnia następnego po dniu przekazania placu budowy”
8. Załączniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie umowy w § 5 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ WYKONAWCY w pkt. 1 a) wykreśla się zapis „front robót” w miejsce wykreślenia wprowadza się „plac budowy”
  9. Załączniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie umowy w § 5 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ WYKONAWCY w pkt. 2 lit.g ) w treści powołanie się na §5, ust. 2 pkt u), zmienia się na §5, ust. 2 pkt r),
  10. Załączniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie umowy w § 8 w pkt. 1 po słowie gwarancji dopisuje się słowo „ i rękojmi”.
  11. Załączniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie umowy w § 8 w pkt. 4 .2) na końcu zdania dopisuje się „w tym przypadku nie jest wymagana zgoda sądu”
  12. Załączniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie umowy w § 8 w pkt. 4. 1) wykreśla się słowo „gwarancyjną”
  13. Załączniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie umowy w § 10 w pkt. 5 procent kary z 0,1% zmienia się na 1,0%
  14. Załączniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie umowy w § 10 w pkt. 5 wykreśla się zdanie drugie w treści: „W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia kary umownej z faktury ustala się, że zapłata nastąpi przelewem na konto Zamawiającego podane w naliczeniu kary do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę naliczenia” w miejsce wykreślenia wprowadza się treść: „W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia kary umownej z faktury ustala się, że zapłata nastąpi przelewem na konto Zamawiającego podane w wezwaniu do zapłaty naliczonej kary do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania z naliczoną karą”
  15. Załączniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie umowy w § 12 PODWYKONAWCY – zapisy ogólne w pkt. 2 po treści „...umowy o podwykonawstwo...” dopisuje się treść „lub jej zmiany”
  16. Załączniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie umowy w treści załącznika nr 2 GWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY w pkt. 6 lit. a) zostaje wykreślona treść „z zastrzeżeniem „ w miejsce wykreślenia wprowadza się treść „zgodnie z”.
  17. Załączniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie umowy w treści załącznika nr 2 GWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY w pkt 6 lit. e) po słowie „Wykonawcy” , dopisuje się treść „bez zgody sądu”

W załączeniu treść załącznika nr 6 projekt umowy do SIWZ z wprowadzonymi zmianami

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

II. Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm) Zamawiający przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

W związku z ukazaniem się w/wym. przetargu zwracamy się z pytaniami dot. skateparku.

Pytanie: 1, 2.

W treści ogłoszenia, SIWZ i opisu technicznego dot. skateparku jest zapis:

„Wszystkie urządzenia sportowe muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania z zakresu bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami (PN-EN 14974+A1:2010) oraz certyfikaty posiadające akredytacje PCA”.

1. Czy Zamawiający będzie wymagał wraz ze złożeniem oferty dołączenia certyfikatów na urządzenia skateparku (wydane przez jednostki posiadające akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat COBRABiD-BBC, TÜV itp.) ?

Odpowiedź 1: Zamawiający nie będzie wymagał wraz ze złożeniem oferty dołączenia certyfikatów

na urządzenia skateparku.

2. Czy Zamawiający będzie wymagał przy odbiorze skateparku dołączenia certyfikatów na urządzenia skateparku, wydanych przez jednostki posiadające akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat COBRABiD-BBC, TÜV itp. ?

Wymaganie certyfikatów daje gwarancję, że firma wykona zadanie w sposób należyty i zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami.

Skatepark, podobnie jak plac zabaw, jest obiektem, z którego korzystają dzieci i młodzież.

W przypadku placu zabaw obowiązkowo wymagane są certyfikaty. W przypadku skateparków certyfikaty wystawiane są zarówno na elementy sklejkowe jak i nieregularne elementy betonowe. Potwierdzają one, iż technologia stosowana przez producenta jest zgodna z normą, a wykonane urządzenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowników. Dodatkowo pragniemy zaznaczyć, iż certyfikaty wystawiane są również pod indywidualne projekty. Z certyfikatów wynika jasno czy dotyczą one elementów betonowych czy sklejkowych. W Polsce istnieją firmy, które posiadają certyfikaty z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji. Wymóg w zakresie posiadania przez potencjalnego Wykonawcę certyfikatów już na etapie postępowania przetargowego gwarantuje Zamawiającemu, iż firma wykona zadanie w sposób należyty oraz zgodnie z obowiązującymi normami.

**Odpowiedź 2. Zamawiający będzie wymagał przy odbiorze skateparku dołączenia certyfikatów na urządzenia skateparku zgodnie z zapisami § 5 pkt. 2 lit. q projektu umowy.**

Pytanie 3. Czy poza wymaganiami określonymi w SIWZ w Rozdziale IV w pkt. 3.3.1 Zamawiający dopuści i będzie wymagał wykazania przez potencjalnych Oferentów:

- wykonania dostaw z montażem skateparków np. co najmniej 5 skateparków (wykonanych w technologii drewnianej lub drewniano-kompozytowej) na kwotę minimum 100 000,00 zł każdy, albo

- wykonania dwóch zadań obejmujących wykonanie nawierzchni betonowej z montażem elementów skateparku (wykonanych w technologii drewnianej lub drewniano-kompozytowej) na kwotę 150 000,00 zł każda ?

Zwracamy uwagę, że skatepark jest obiektem specyficznym i powinien być wykonany przez firmę specjalizującą się w budowie tego typu obiektów. Dlatego, w związku z tym, że w przedmiocie zamówienia są do wykonania m. in. elementy skateparku, właściwym wymogiem byłoby wykazanie przez potencjalnych Wykonawców doświadczenia w budowie skateparków.

**Odpowiedź 3. Zamawiający nie wprowadza zmian w zakresie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.**

Pytanie 4, 5.

W formularzu ofertowym w pkt. 11 (dot. zatrudnienia osób na umowę o pracę) w nawiasie jest zapis:

„w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców, należy dołączyć tożsame oświadczenie podwykonawcy”.

4. Czy zapis ten dotyczy podwykonawców (podmiotów), na zasobach których ewentualnie może polegać potencjalny Oferent w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu ?

**Odpowiedź 4:** Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm) Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.

zm.)- ustawodawca nie ograniczył tego wymogu jedynie do podwykonawców, na zasobach których polega ewentualnie Wykonawca, a więc wymóg złożenia takiego oświadczenia dotyczy wszystkich podwykonawców.

5. Czy to oświadczenie od podwykonawców musi zostać dołączone do oferty przetargowej czy dopiero na etapie realizacji ?

Odpowiedź 5: Tożsame oświadczenie podwykonawcy należy dołączyć do oferty przetargowej.

Pytanie 6.

W treści ogłoszenia, SIWZ i opisu technicznego dot. skateparku jest zapis:

„Obecnie w miejscu planowanej inwestycji znajduje się budynek z pozwoleniem na rozbiórkę oraz drzewa przeznaczone do wycinki”.

**6. Czy wycinka drzew jest po stronie Zamawiającego ?**

Odpowiedź 6: Wycinka drzew jest po stronie Wykonawcy

Pytanie 7. W treści ogłoszenia, SIWZ i opisu technicznego dot. skateparku są wymienione elementy z wymiarami, m. in.

4. Poręcz prosta, profil [] – 1 szt., wymiary: 400x3x35,

5. Quarter pipe – 1 szt., wymiary: 320x244x150,

6. Poręcz prosta, profil O – 1 szt., wymiary: 400x5x35.

Natomiast w przedmiarze są podane nieco inne wymiary:

- poz. 26 - Poręcz prosta profil – 400x40x5,

- poz. 27 - Quarter pipe – 400x30x5,

- poz. 28 - Poręcz prosta profil O – 400x30x5.

Czy jako właściwe wymiary elementów skateparku nr 4, 5, 6 należy traktować te wymienione w treści ogłoszenia, SIWZ i opisu technicznego dot. skateparku ?

Z naszego doświadczenia wygląda, że prawidłowe wymiary to:

4. Poręcz prosta, profil [] – 1 szt., wymiary: 400x3x35,

5. Quarter pipe – 1 szt., wymiary: 320x244x150,

6. Poręcz prosta, profil O – 1 szt., wymiary: 400x5x35.

Odpowiedź 7: Przy zawieraniu umów ryczałtowych przedmiar jest elementem pomocniczym. Należy opierać się na treści ogłoszenia, SIWZ i opisu technicznego.

Pytanie 8, 9.

W dokumentacji dotyczącej skateparku na obwodzie płyty betonowej pod skatepark jest zaprojektowany wtopiony w beton kątownik 40x40x4 gorąco walcowany. Z naszego doświadczenia wynika, że zwykle wokół płyty betonowej skateparku jest projektowane obrzeże betonowe (natomiast innym rozwiązaniem może też być brak obrzeża wokół płyty).


Czy Zamawiający dopuści wykonanie płyty betonowej skateparku bez kątownika na obwodzie płyty ?

Odpowiedź 8: Zamawiający nie dopuści wykonanie płyty betonowej skateparku bez kątownika na obwodzie płyty

9. W razie pozostawienia do wykonania kątownika na obwodzie płyty czy kątownik ma być wykonany ze stali czarnej czy jako ocynkowany ?

Odpowiedź 9: Kątownik ma być wykonany ze stali czarnej zabezpieczony antykorozyjnie.

Załączniki do pisma:

- 
1. Załącznik nr 1 do SIWZ Druk oferty z wprowadzonymi zmianami.
  2. Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy z wprowadzonymi zmianami
  3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Burmistrz Miasta  
*Blaski*  
Inż. Mirosław Blaski